

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA

RELATÓRIO DE ACESSIBILIDADE DC

22,4%

IMAP	ITENS	DATA DA VISITA	TERMINAIS DE ÔNIBUS	ENDEREÇO
0,00%	1	13/03/2015	Mercado	Rua Álvares Machado, 1134
41,67%	2	20/03/2015	Ouro Verde	Rua Armando Frederico Renganeschi
16,67%	3	15/03/2015	Barão Geraldo	Rua Luiz Vicentin
41,67%	4	20/03/2015	Vila União	Rua Dusolina Leone Tourniex, 101
16,67%	5	13/03/2015	Central	R. Cônego Cipião
0,00%	6		Padre Anchieta	Rua Papa São Dionísio, 395
29,17%	7	01/04/2015	Itajaí	Rua Cássio Soares Couto

16,67%	8	25/03/2015	Iguatemi	Av. Dr. Raul Guedes de Melo
12,50%	9	25/03/2015	Dom Pedro	Av. Wagner Samara
16,67%	10	20/03/2015	Vida Nova	Rua José Ferreira de Brito, 600
25,00%	11	01/04/2015	Campo Grande	Dr. Nelson D"Ottaviano,

A COM DEFICIENCIA E MOBILIDADE REDUZIDA

OS TERMINAIS DE ÔNIBUS DE CAMPINAS

REFORMA A SEREM FEITAS CONFORME NBR9050

Corrigir as guias rebaixadas fora de padrão, demarcar vaga de deficiente ,idoso e embarque e desembarque.Retirar escadas e guias altas do Guiche.Colocar sinalização visual e tátil , nas paredes portas e piso tátil,(inclusive o itinerário),Refazer a circulação interna, externa e calçadas,Construir um banheiro adaptado,retirar degrau no acesso aos banheiros. Demarcar área de descanso . Falta telefone e bebedouro para PcD.

Demarcar vaga de deficiente ,idoso e embarque e desembarque. Abaixar a altura do Guiche, colocar corrimão na rampa para o andar superior. Colocar sinalização visual e tátil , nas paredes portas (inclusive o itinerário), colocar piso tátil nas plataformas. Refazer a circulação interna, externa e calçada (rampa íngreme e sem corrimão). Rever a pia, barras de apoio e peças de metais do banheiro adaptado. Demarcar área de descanso para PcD.Falta telefone e Bebedouro para PcD

Construir guias rebaixada na calçadas, demarcar vaga de Deficiente ,idoso e embarque e desembarque.Reformar o acesso ao prédio. Colocar sinalização visual e tátil , nas paredes portas e piso tátil,(inclusive o itinerário). Refazer a circulação interna, externa e calçadas. Colocar barras de apoio no banheiro adaptado.Demarcar área de descanso .Falta telefone e bebedouro para PcD.

Demarcar vaga de deficiente ,idoso e embarque e desembarque. Abaixar a altura do Guiche. Colocar sinalização visual e tátil , nas paredes e portas (inclusive o itinerário). Rever a pia, barras de apoio do banheiro adaptado. Demarcar área de descanso para PcD. Falta telefone para PcD.

Corrigir as guias rebaixadas fora de padrão, demarcar vaga de deficiente, idoso e embarque e desembarque. Abaixar a altura do Guiche.Colocar sinalização visual e tátil , nas paredes e portas (inclusive o itinerário).Refazer a circulação externa e calçadas. Refazer o banheiro adaptado. Demarcar área de descanso para PcD.Falta telefone para PcD.

Demarcar vaga de deficiente ,idoso e embarque e desembarque. Colocar sinalização visual e tátil , nas paredes , portase piso tátil (inclusive o itinerário).Baixar a altura do guichê. Rever a pia, barras de apoio,e peças de metais do banheiro adaptado . Demarcar área de descanso para PcD. Falta telefone e Bebedouro para PcD

Demarcar vaga de deficiente ,idoso e embarque e desembarque. Colocar sinalização visual e tátil , nas paredes e portas (inclusive o itinerário). Construir um banheiro adaptado. Demarcar área de descanso para PcD. Falta telefone e Bebedouro para PcD

Corrigir as guias rebaixadas fora de padrão, demarcar vaga de deficiente, idoso e embarque e desembarque. Abaixar a altura do Guiche.Colocar sinalização visual e tátil , nas paredes e portas (inclusive o itinerário). Construir um banheiro adaptado. Demarcar área de descanso para PcD.Falta telefone e bebedor para PcD.

Demarcar vaga de deficiente ,idoso e embarque e desembarque. Abaixar a altura do Guiche, colocar corrimão na rampa para o andar superior. Colocar sinalização visual e tátil , nas paredes e portas (inclusive o itinerário), colocar piso tátil nas plataformas. Refazer a circulação interna, externa e calçada (rampa íngreme e sem corrimão). Rever a pia, barras de apoio e peças de metais do banheiro adaptado. Demarcar área de descanso para PcD.Falta telefone e Bebedouro para PcD

Demarcar vaga de deficiente ,idoso e embarque e desembarque, corrigir as guias rebaixadas. Colocar sinalização visual e tátil , nas paredes , portas e piso tátil(inclusive o itinerário). Colocar barras de apoio , peças de metais no banheiro adaptado. Demarcar área de descanso para PcD. Falta telefone e Bebedouro para PcD