

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA

32,70%

RELATÓRIO DE ACESSIBILIDADE DE ACORDO COM A NBR 9050 DA ABNT, NAS EMEIS

IMAP	ITENS	REGIÃO	DATA DA VISITA	EMEIS E CEMEIS	UNIDADES	ENDEREÇO
9,52%	1	Norte	17/4/2014	CEMEI	Adão Emiliano	Av. Dr. Armando Ant. D'Otaviano, 15
9,09%	2	Norte	27/3/2014	EMEI	Agostinho Páttaro	R. Manoel Antunes Novo, 505
42,86%	3	Norte	3/4/2014	EMEI	Anchieta II – Padre / Profº Jorge Leme	R. Papa São Nicolau, 199
47,62%	4	Norte	17/4/2014	CEMEI	Aparecida Cassiolato - Profª	R. Ouro Fino, 230
52,17%	5	Norte	24/4/2014	EMEI	Benjamin Constant	R. Rev. Miguel Rizzo Jr, 190
19,05%	6	Norte	24/4/2014	CEMEI	Betty Pierro	R. José Ferreira Filho, 200
23,81%	7	Norte	3/4/2014	EMEI	Bolinha de Mel	Av. Marechal Rondon, 3.238

28,57%	8	Norte	3/4/2014	CEMEI	Brasília B. S. E. Martins	R. Papa São Nicolau, 199
42,86%	9	Norte	17/4/2014	EMEI	Esperança do Amanhã	R. Sarah Bernhardt, 532
76,19%	10	Norte	10/4/2014	CEMEI	Cha Il Sun	R. das Perobas, 62
23,81%	11	Norte	27/3/2014	CEMEI	Christiano Osório de Oliveira	R.Mal. Hermes da Fonseca, 146
42,86%	12	Norte	3/4/2014	CEMEI	Joana Kallajian - Irmã	R. São Papa Pio I, s/n
47,62%	13	Norte	10/4/2014	CEMEI	João Bastita Filho(CEMEI Boa Vista)	Rua dos Azevinhos, s/nº
52,38%	14	Norte	27/3/2014	EMEI	Fernando Alpheo Miguel	Rua Cilon da Cunha Brun, s/nº
28,57%	15	Norte	27/3/2014	CEMEI	Leonor Motta Zuppi – Profª	R. José Antônio Marinho, 280
38,10%	16	Norte	21/3/2014	EMEI	Manoel Garcia (Cônego)	R. Pe. Camargo Lacerda, 297

9,52%	17	Norte	24/4/2014	EMEI	Maria Hermínia F. Magalhães – Profª	Av. Soldado Passarinho, s/n
42,86%	18	Norte	17/4/2014	EMEI	Maria Célia Pereira	R. Dr. Armando Antonio D Otaviano, 12
38,10%	19	Norte	10/4/2014	CEMEI	Maria da Glória Martins	R. Armando Fragman, 610
47,62%	20	Norte	21/3/2014	CEMEI	Maria Lazara Duarte Gonçalves	R. Hermann Cunha Canto, 293
38,10%	21	Norte	5/6/2014	EMEI	Mário Gatti – Dr.	R. Pe. Ignácio Teixeira Andrade nº 31
28,57%	22	Norte	3/4/2014	CEMEI	Sônia Lenita Galdino Torrezan Câmara	R.D. Antº M. Alves Siqueira, 161
5,00%	23	Norte	17/4/2014	EMEI	Olímpia – Vila	Rua 06 s/n
71,43%	24	Norte	10/4/2014	EMEI	Regente Feijó	R. das Perobas, 62

42,86%	25	Norte	17/4/2014	CEMEI	San Martim / Domingos W. Schimdt	R. Paulo de Souza Marques, s/n
28,57%	26	Norte	10/4/2014	EMEI	Reino Encantado	R. Regina Araújo Leone, 417
10,00%	27	Norte	10/4/2014	EMEI	Pinóquio	R. João Bueno Black, 278
23,81%	28	Norte	10/4/2014	EMEI	Papai Noel	R. Joaquim T. Gallace Zambon nº 233
23,81%	29	Norte	27/3/2014	CEMEI	Roberto Telles Sampaio – Dr.	R. Filinto de Almeida, 514
42,86%	30	Leste	24/4/2014	CEMEI	Arthur Bernardes - Pres.	R. Aicuxumas, 255
31,82%	31	Leste	3/7/2014	CEMEI	Alexandre Sartori Faria	Profª Consuelo F.Brandão, s
42,86%	32	Leste	24/4/2014	EMEI	Arthur Bernardes – Pres.	R. Aicuxumas, 255
19,05%	33	Leste	12/6/2014	EMEI	Carlos Gomes	R. Maria Salomé Braz, s/n

23,81%	34	Leste	5/6/2014	EMEI	Fadinha Azul	R. Pequiá, 128
52,38%	35	Leste	12/6/2014	CEMEI	Gessy Gabriel de Camargo-profª (Lua de Papel)	R. Coelho Neto,s/n
38,10%	36	Leste	29/5/2014	EMEI	Hilton Federicci	R. Frederico Marcondes Machado, 65
33,33%	37	Leste	29/5/2014	CEMEI	Isaura Roque Quércia	R. Frederico Marcondes Machado, 65
23,81%	38	Leste	3/7/2014	EMEI	Zuleika Hellmeister Novaes - Profª	R. Mª Lourdes Fransceshini Trevisan,s/n
33,33%	39	Leste	5/6/2014	CEMEI	São João Batista	R. Moscou, 219
31,82%	40	Leste	5/6/2014	EMEI	Recanto da Alegria	R. Joaquim Gomes Ferreira, 12
57,14%	41	Leste	12/6/2014	EMEI	Perseu Leite de Barros – Dr.	R. Sacramento, 802
47,62%	42	Leste	29/5/2014	EMEI	José Vilagelin Neto	R. Dr. Hermas Braga, 155

23,81%	43	Leste	24/4/2014	EMEI	Júlia dos Santos Dias – Dona	R. Guaianazes, 355
28,57%	44	Leste	5/6/2014	CEMEI	Lafayette Arruda A.S. Camargo – Prof.	R.Lais Bertoni Pereira,107
33,33%	45	Leste	12/6/2014	EMEI	Márcia Maria Otranto Jorge	R. Guerino Bristot, 272
9,52%	46	Leste	29/5/2014	EMEI	Maria Aparecida Vilela Gomes Júlio	R. João Quirino Nascimento,405
38,10%	47	Leste	29/5/2014	CEMEI	Noemia Cardoso Asbahr – Profª	R. Prof. Rene Oliveira Barreto, 385
56,52%	48	Leste	12/6/2014	EMEI	Rafael Andrade Duarte – Prof.	R. Henrique Schroeder, 112
40,91%	49	Sul	22/5/2014	EMEI	Pezinhos Descalços	R. Prof. José Jorge Filho, s/n
63,64%	50	Sul	24/7/2014	EMEI	Maria Isabel Baltar R. Rodrigues	Rua Profº Ruth Oliveira Belo, 31
47,62%	51	Sul	26/6/2014	CEMEI	Maria Beatriz Carvalho Moreira	R. Synira de Arruda Valente, 1153
23,81%	52	Sul	17/7/2014	CEMEI	Maria Carmo Abreu Sodré	R. Benito Olmos Hernandez, 295

19,05%	53	Sul	22/5/2014	CEMEI	Lions Clube de Campinas	R. Alaíde Nascimento de Lemos nº 490
28,57%	54	Sul	23/10/2014	CEMEI	Manoel Affonso Ferreira – Dr.	R. Francisco de Assis Pupo, 939
42,86%	55	Sul	7/8/2014	EMEI	José Fidélis	R. Maria Franceliana Braz, 270
33,33%	56	Sul	22/5/2014	CEMEI	José Pires Neto – Pref.	R. Joaquim de Paula Souza, 125
47,83%	57	Sul	26/6/2014	EMEI	Hilário Pereira Magro Jr. Profº	R. Luiz Silvério, 370
14,29%	58	Sul	10/7/2014	EMEI	Annita Affonso Ferreira	R. Manoel Militão de Melo, 31
14,29%	59	Sul	10/7/2014	EMEI	Annita Affonso Ferreira	R. Manoel Militão de Melo, 31
47,62%	60	Sul	22/5/2014	CEMEI	Brígida Chinágliá Costa	R. Boaventura Lemos, 590

45,45%	61	Sul	31/7/2014	CEMEI	Campo Belo(Luciana Ribeiro Vilela)	R. Ademir Cubeiro Ruano,s/n
38,10%	62	Sul	26/6/2014	EMEI	Campos Salles – Pres.	R. Peruíbe, 36
4,76%	63	Sul	15/5/2014	EMEI	Cantinho da Alegria	R. Fransico grassano, 105
38,10%	64	Sul	24/7/2014	EMEI	Carlos Drumond de Andrade	R. Antono Carlos Folegatti, 65
59,09%	65	Sul	3/7/2014	EMEI	Carlos Zink – Profº	Av. Rio de Janeiro, 166
19,05%	66	Sul	10/7/2014	EMEI	Carrossel	R. Franco da Rocha, 195
19,05%	67	Sul	15/5/2014	EMEI	Casinha Feliz	R.Herculano F. Teixeira, 285
28,57%	68	Sul	10/7/2014	EMEI	Catarina Milani Manarini	R. João Tonolli, 200
38,10%	69	Sul	26/6/2014	CEMEI	Celisa Cardoso do Amaral	Av. das Amoreiras, 01
38,10%	70	Sul	22/5/2014	EMEI	Comecinho de Vida	R. Praia de Enseada, 50

61,90%	71	Sul	10/7/2014	EMEI	Dulce – Irmã	R. Rodolfo Panoni, 92
33,33%	72	Sul	26/6/2014	CEMEI	Eduardo Pereira Almeida – Dr.	R. São José do Rio Pardo, 133
20,00%	73	Sul	31/7/2014	CEMEI	Francisco Xavier Sigrist	R. Profº Estevam Guedes,323
38,10%	74	Sul	15/5/2014	CEMEI	Ester Aparecida Viana	R. Francisco Antonio Silva, 165
9,52%	75	Sul	26/6/2014	CEMEI	Jambeiro – Parque	R. Cláudio Geraldo de Godoy, 42
61,90%	76	Sul	22/5/2014	EMEI	Maria Antonina M.de Barros	R. Ministro Costa Manso, 50
22,73%	77	Sul	17/7/2014	EMEI	Recanto Infantil Vila Rica	R. Profª. Maria Cecília Tozzi, 27
47,62%	78	Sul	15/5/2014	EMEI	Zoe Valente Bellochio	R. Antonio Marques da Silva, 30
28,57%	79	Sul	15/5/2014	CEMEI	São Francisco de Assis	R. Profª. Alayde T. Garlip, 360

57,14%	80	Sul	31/7/2014	CEMEI	Sylvia Miranda da Cruz Paschoal - Creche Benemérita	Rua José Lopes Serra, 170
0,00%	81	Sul	31/7/2014	EMEI	Sossego da Mamãe	R. Lázaro Ferreira Barbosa, 13
42,86%	82	Sul	31/7/2014	EMEI	Verde e Amarelo	R. Juvenal de Oliveira, 350
23,81%	83	Noroeste	16/10/2014	EMEI	Pequeno Príncipe	R. Av. Rafael de Souza, 300
14,29%	84	Noroeste	3/10/2014	CEMEI	Octávio César Borghi – Profº	R. Alípio Pereira, 49
42,86%	85	Noroeste	12/5/2014	CEMEI	Marilia Martorano do Amaral	R. Papagaio, 60
9,52%	86	Noroeste	16/10/2014	EMEI	Silvia Fernanda Boni	R. Ruth Hesse, 625

4,76%	87	Noroeste	23/10/2014	EMEI	Satélite Íris	R. Dante Erbolato, 370
33,33%	88	Noroeste	9/10/2014	CEMEI	Ruy de Almeida Barbosa – Dr.	R. Benjamin Moloise, s/n
31,82%	89	Noroeste	3/10/2014	CEMEI	Maria Amélia Ramos Massucci	R. Dr.Nelson D' Ottaviano, s/n
4,76%	90	Noroeste	9/10/2014	CEMEI	Maria de Lourdes Dória Passos	R. Domingos Andreotti, 10
28,57%	91	Noroeste	23/10/2014	CEMEI	Castelo Branco – Pres.	R. Silva Alvarenga, 50
38,10%	92	Noroeste	9/10/2014	CEMEI	Cláudia Maria Luz Xavier (São Bento)	R. Faris Abib, 193
19,05%	93	Noroeste	23/10/2014	CEMEI	Cláudio de Souza Novaes - Dr.	R. Profª. Elizabeth Serafina O.Leite, 35

19,05%	94	Noroeste	9/10/2014	EMEI	Else Feijó Gomes - Prof ^o	R. Dezesseis, 173
23,81%	95	Noroeste	16/10/2014	EMEI	Chapeuzinho Vermelho	R. Eudes Batista Ribeiro, 527
0,00%	96	Noroeste	23/10/2014	EMEI	Gasparzinho	R.Lasar Segal, 290
28,57%	97	Noroeste	12/5/2014	EMEI	Hermínia Ricci- Prof ^a	R. Papagaio, 60
59,09%	98	Noroeste	3/10/2014	CEMEI	Idalina Caldeira de Souza (Pq. Floresta)	R. Professora Horta Lisboa, s/n
57,14%	99	Noroeste	9/10/2014	CEMEI	João Hermann Neto - (DEP.) Itajaí Pq.	Rua Humberto Formicola, 288
38,10%	100	Noroeste	9/10/2014	EMEI	João Vialta	R. José Correa Pedroso Jr, 300
23,81%	101	Noroeste	16/10/2014	CEMEI	Léa Strachmann Duchovni	R. Manoel Isidoro Reis, 776

47,62%	102	Noroeste	16/10/2014	CEMEI	Amélio Rossin	R. Gertrudes Moro Rossin, 180
18,18%	103	Noroeste	23/10/2014	CEMEI	Aurora Santoro	R. Silvio Bachetti, 73
47,62%	104	Noroeste	23/10/2014	EMEI	Recanto das Crianças	R. Collecchio, s/n
38,10%	105	Sudoeste	21/8/2014	CEMEI	Corujinha	R. Rodney Ricci, s/n
23,81%	106	Sudoeste	7/8/2014	EMEI	Criança Esperança	R. Walter Benedito Costa, 225
27,27%	107	Sudoeste	21/8/2014	EMEI	Criança Feliz	R. Raphael Iório, 195
19,05%	108	Sudoeste	28/8/2014	CEMEI	Dulcinéia Regina B.Alves	R. Plínio de Moraes, 117
47,62%	109	Sudoeste	25/9/2014	EMEI	Encantado – Jd.	Rua Ruy Pupo Campos Ferreira, 290

23,81%	110	Sudoeste	21/8/2014	EMEI	Estrelinha	R. Nelson Barbosa da Silva, 240
63,64%	111	Sudoeste	17/7/2014	EMEI	Guilherme de Almeida	R. Desemb. Sidney Sanchez, s/n
33,33%	112	Sudoeste	28/8/2014	CEMEI	Haydée Pupo Novaes	R. Abacaí , 737
42,86%	113	Sudoeste	28/8/2014	EMEI	Helena Novaes Rodrigues – Prof.	R . Sininbu, s/n
42,86%	114	Sudoeste	28/8/2014	CEMEI	Helena Novaes Rodrigues – Prof.	R . Sininbu, s/n
19,05%	115	Sudoeste	7/8/2014	EMEI	Gente Amiga	R. Ibrantina Cardona, 04
18,18%	116	Sudoeste	25/9/2014	EMEI	Jd. Amapat	R. José Ramos Catarino, 123
38,10%	117	Sudoeste	17/7/2014	EMEI	Maria de Lourdes C. Santos – Dra.	R. Floriano Cancela Jr., 20
38,10%	118	Sudoeste	28/8/2014	EMEI	Raio de Sol	R. José Carlos Bernardo, 136

52,38%	119	Sudoeste	21/8/2014	EMEI	Manoel Alves da Silva	R. Nelson Barbosa Silva, 1878
22,73%	120	Sudoeste	11/9/2014	CEMEI	Margarida Maria Alves	R. Esmeralda Oliveira Matias, 55
47,62%	121	Sudoeste	21/8/2014	CEMEI	Maria José Gonçalves (Pica-Pau)	R. Gislaine da Silva Vilela, s/n
38,10%	122	Sudoeste	11/9/2014	CEMEI	Lídia Bencardini Maselli	R. Pe. Eustáquio, 285
28,57%	123	Sudoeste	21/8/2014	CEMEI	Marilene Cabral	R. Jacauna, s/n
28,57%	124	Sudoeste	21/8/2014	EMEI	Marilene Cabral	R. Jacauna, s/n
20,00%	125	Sudoeste	24/7/2014	CEMEI	Paulo (Apóstolo)	R. Pacaembu, 992
57,14%	126	Sudoeste	25/9/2014	EMEI	Orlando Ferreira da Costa	R. São Benedito , 56
42,86%	127	Sudoeste	25/9/2014	CEMEI	Matilde Azevedo Egídio Setúbal	R. Dom Oscar Romero, 115

4,76%	128	Sudoeste	28/8/2014	CEMEI	Mauro Marcondes	R. Hugo Torres, 149
33,33%	129	Sudoeste	11/9/2014	CEMEI	Nair Valente da Cunha	R. Conselho Sociedade de Bairro, 400
14,29%	130	Sudoeste	11/9/2014	CEMEI	Snoopy	R. Quatro, 50
14,29%	131	Sudoeste	7/8/2014	EMEI	Sol do Amanhã	R. Anália Franco, 127
50,00%	132	Sudoeste	17/7/2014	EMEI	Sônia Maria Alves C. Perez – Prof.	R. Sebastião Alvarenga, 130
68,18%	133	Sudoeste	17/7/2014	CEMEI	Tancredo de Almeida Neves – CIS – Dr.	Av. Tancredo Neves, s/n
47,62%	134	Sudoeste	7/8/2014	CEMEI	Thermutis Araújo Machado - Prof ^o	R. Tenente José Duarte, 55
42,86%	135	Sudoeste	7/8/2014	EMEI	Thermutis Araújo Machado- Prof.	R. Tenente José Duarte, 55
38,10%	136	Sudoeste	11/9/2014	CEMEI	Zeferino Vaz – Prof ^o (CAIC)	R. José Augusto de Matos, s/n

	137	Sudoeste	11/9/2014	CEMEI	Renascer	R. Marcos Teodoro, 180
10,00%						
	138	Sudoeste	11/9/2014	EMEI	Shangai	R. Marcos Teodoro, 154
15,79%						
0,00%		Sudoeste		CEMEI	Viviane Vannucci M.S. Nunes	
	139	Sudoeste	25/9/2014	EMEI	Maria Bactrum Cury	Av. Brasilia, 519
38,10%						
0,00%		Sul	15/5/2014	CEMEI	Ping-Pong	R. Com.Júlio Fernandes, 624
0,00%		Sudoeste		EMEI	Curumins	R. Aba, 347

A COM DEFICIENCIA E MOBILIDADE REDUZIDA

; E CEMEIS DA EDUCAÇÃO DE CAMPINAS - ANO 2014 atualizada em 17/03/201!

BAIRRO	REFORMA A SEREM FEITAS CONFORME NBR9050
Vila San Martin	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque e guia rebaixada. Refazer a rampa de acesso ao prédio - muito inclinada. Demarcar sinalizações nas paredes e piso tátil .Retirar degraus da circulação interna, calçada e recepção. Construir o banheiro adaptado. Falta mobiliário adaptado. Retirar os degraus do pátio principal, área de recreação e refeição.
Barão Geraldo	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque / desembarque e guia rebaixada . Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil .Refazer a calçada. Falta barras de apoio na pia e porta. Falta peça de metal na descarga. Falta mobiliário adaptado. Rever pátio principal, area de recreação e refeição (degraus e rampas íngremes)
V. Pe. Anchieta II	Solicitar a EMDEC Vagas de estacionamentos para idoso, Pcd, Embarque e desembarque e guia rebaixada.Retirar a soleira de acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil. Refazer a circulação interna (soleiras altas). Refazer a calçada.Trocar a bacia sanitária, faltam barras de apoio na pia e porta, trocar a torneira. Retirar soleira alta no acesso a salas de aulas. Não possui mobiliário adaptado.
Jd. Sta Mônica	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque e guia rebaixada. Retirar o degrau do acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil .Retirar degrau da recepção. Retirar obstáculos da calçada . construir um banheiro adaptado . Falta mobiliário adaptado.
Jd. Pacaembu	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque e guia rebaixada. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil .Rever a calçada. Rever o banheiro adaptado- pia alta, barras de apoio incorretas, Retirar degraus das salas de aulas. Falta mobiliário adaptado. Rever escada e rampa íngreme da área de recreação , pátio principal ,refeição e quadras.
Chácara do Vovô	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente e guia rebaixada . Rever o acesso ao prédio (escada). Demarcar sinalizações nas paredes e piso tátil . Retirar soleiras altas na circulação interna. Construir um banheiro adaptado. Falta mobiliário adaptado. Rever o acesso na área de recreação e refeição
Jd. Eulina	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque / desembarque e guia rebaixada. Demarcar sinalizações nas paredes e piso tátil . Rever barras de apoio e peças de metais no banheiro adaptado . Falta mobiliário adaptado. Refazer a rampa na área de recreação, refeição e acesso as salas de aulas.

V. Pe. Anchieta II	vagas de estacionamentos para idoso, Pcd, Embarque e desembarque e guia rebaixada. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil. Refazer rampa interna e calçada. Refazer um novo banheiro adaptado. Retirar degraus da sala de aulas. Não possui mobiliário adaptado.
Jd. Sta Mônica	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, e guia rebaixada e embarque e desembarque. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil. Retirar o degrau da circulação interna, portas estreitas e degrau na recepção. Construir um banheiro adaptado. Falta mobiliário adaptado.
VI. Boa Vista	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente e guia rebaixada. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil. Retirar obstáculos da calçada. Rever o banheiro adaptado. Falta mobiliário adaptado.
Barão Geraldo	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, e guia rebaixada. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil. Refazer a calçada. construir o banheiro adaptado. Rever acesso na área de recreação e patio principal. Falta mobiliário adaptado.
Pe. Anchieta	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, e guia rebaixada e embarque/desembarque. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil. Retirar os degraus da circulação externa. Retirar obstáculos da calçada. Rever a pia, espaço de transbordo e peças de metais no banheiro adaptado. Falta mobiliário adaptado, rever o Patio principal, área de recreação e refeitório.
Boa Vista	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque e guia rebaixada. Retirar o degrau e rever a inclinação da rampa - muito íngreme - do acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil. retirar degrau da circulação interna. Retirar obstáculos da calçada. construir um banheiro adaptado. Falta mobiliário adaptado. Retirar degrau da área de recreação e pátio principal.
Vila Esperança	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque e guia rebaixada. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil. Rever calçadas. Rever peças de metais no banheiro. Falta mobiliário adaptado.
Barão Geraldo	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, e guia rebaixada. Circulação interna com portas estreitas. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil. Construir o banheiro adaptado. Falta mobiliário adaptado.
Bonfim	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque / desembarque e guia rebaixada. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil. Falta mobiliário adaptado. verificar o acesso na área de recreação e patio principal

Faz. Chapadão	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque / desembarque e guia rebaixada. Refazer a rampa de acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil .Retirar degraus da circulação interna. Retirar degraus de acesso as salas de aulas. Falta mobiliário adaptado. Verificar os acessos nas áreas do pátio principal, recreação.construir um banheiro adaptado
San Martin	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente,e guia rebaixada e embarque/desembarque. Rever a escada (rampa ou equipamento mecânico) de acesso ao prédio . Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil . Retirar obstáculos da calçada . Construir um banheiro adaptado . Falta mobiliário adaptado.
Pq. São Jorge	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque,e guia rebaixada. Rever a escada do acesso ao prédio (Rampa ou equipamento mecânico) . Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil . Refazer o piso da calçada. Construir um banheiro adaptado . Refazer a rampa de acesso ao pátio principal e área de recreação (rampa muito íngreme). Falta mobiliário adaptado.
Jd. Eulina	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente,embarque / desembarque e guia rebaixada. Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil . Falta mobiliário adaptado. Rever área de recreação
VI. Nova	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque,e guia rebaixada. Rever inclinação da rampa do acesso ao prédio . Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil .Rever circulação interna (degrau na entrada), refazer o piso da calçada, e rever o piso da circulação externa - ao redor do prédio. Colocar barras de apoio na pia e na porta do banheiro adaptado . Rever as entradas da salas de aulas (degraus). Falta mobiliário adaptado.
Pe. Anchieta I	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente,embarque / desembarque e guia rebaixada. Executar rampa de acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil . Retirar degraus da circulação interna, calçadas . Construir um banheiro adaptado . Falta mobiliário adaptado.
VI Olímpia	Pavimentar e demarcar vagas de estacionamentos para idoso, Pcd, solicitar a EMDEC vaga de embarque e desembarque, guia rebaixada. Refazer a rampa de acesso ao prédio e recepção.pav. Inferior com escada,refazer a rampa externa .Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil . Construir banheiro adaptado. Não possui mobiliário adaptado. Refazer rampa de acesso para a refeição e recreação.
VI. Boa Vista	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente,embarque e desembarque e guia rebaixada. Rever o acesso ao prédio . Demarcar sinalizações nas paredes,portas . Retirar obstáculos da calçada . Rever a pia ,barras de apoios . Falta mobiliário adaptado. Rever a rampa (muito íngreme) da área de recreação , pátio principal.

San Martim	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, e guia rebaixada. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil . Rever o banheiro adaptado - Falta barras de apoios e peças de metais . Falta mobiliário adaptado. Retirar degrau da área de recreação.
Pq. Fazendinha	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, refazer a guia rebaixada. Refazer a rampa de acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes e piso tátil . Falta mobiliário adaptado. Retirar os degraus do pátio principal, área de recreação.
Pq. São Jorge	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque / desembarque e guia rebaixada . Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil . Retirar soleiras altas. Construir Banheiros adaptados. Retirar as soleiras altas nas salas de aulas. Falta mobiliário adaptado. Retirar degraus e soleiras altas nas áreas de recreação e refeição.
Pq. Sta. Bárbara	Demarcar vagas de estacionamentos para idoso, Pcd, Embarque e desembarque na rua. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil. Fazer banheiro completo adaptado. Colocar mobiliário adaptado. Falta acesso na área de refeição
Jd. São Marcos	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque / desembarque e guia rebaixada. Refazer a rampa de acesso ao prédio - está muito inclinada. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil . Retirar degraus da circulação interna e refazer a calçada. Rever o espaço de transbordo, barra de apoio na pia no banheiro adaptado . Retirar degraus de acesso as salas de aulas. Falta mobiliário adaptado. Melhorar a área de Recreação.
VI. Costa e Silva	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, e guia rebaixada e embarque/desembarque. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil . Falta peças de metais no banheiro adaptado. Falta mobiliário adaptado.
Joaquim Egídio	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque e guia rebaixada. Retirar o degrau do acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil . Retirar obstáculos da calçada . Construir um banheiro adaptado . Retirar soleira alta do acesso ao exterior. Retirar degrau da área de recreação . Falta mobiliário adaptado.
VI. Costa e Silva	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque e guia rebaixada. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil . Construir um banheiro adaptado . Falta mobiliário adaptado.
Jd. Monte Belo I	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque e guia rebaixada. Rever a rampa do acesso ao prédio - muito íngreme. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil . Retirar obstáculos da calçada . Construir um banheiro adaptado . Falta mobiliário adaptado. Retirar degrau da área de recreação e patio principal.

Cafézinho	Demarcar vagas de estacionamentos para idoso, Pcd, Embarque e desembarque . Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil .Refazer a calçada.Rever a circulação interna - degraus nas portas.Refazer a calçada.Retirar degrau de acesso as salas de aulase refeição. Falta mobiliário adaptado.
Centro	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente,embarque e desembarque e guia rebaixada. Rever degrau do acesso ao prédio . Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil . Construir um banheiro adaptado . Falta mobiliário adaptado.
VI. 31 de Março	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque,e guia rebaixada. Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil . Construir um banheiro adaptado . Falta mobiliário adaptado.Rever rampa da área de recreação.
VI. 31 de Março	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque,e guia rebaixada. Retirar degrau de acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil . Construir o banheiro adaptado . Falta mobiliário adaptado.Retirar degrau da area de recreação
Sd. Souza	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente,embarque e desembarque e guia rebaixada. Retirar o degrau do acesso ao prédio . Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil . Retirar obstáculos da calçada . Construir um banheiro adaptado . Falta mobiliário adaptado. Rever rampa de acesso ao patio principal e area de recreação.
Parque São Quirino	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque,e guia rebaixada. Rever a rampa do acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil .Rever circulação interna (degrau na entrada) e rampa ingreme, refazer o piso da calçada . Rever o banheiro adaptado não possui barras de apoio na pia e porta . Rever acesso a salas de aulas - rampa ingreme. Falta mobiliário adaptado.
Jd. Nilópolis	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque,e guia rebaixada. Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil .Rever circulação interna (rampa muito ingreme nas portas), refazer o piso da calçada . Rever o banheiro adaptado - falta barras de apoio . Falta mobiliário adaptado.
Centro	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso . Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil . Construir um banheiro Adaptado . Falta mobiliário adaptado. Rever a rampa (muito ingreme) da área de recreação .
Nova Campinas	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente e guia rebaixada. Retirar o degrau do acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil .Rever a circulação interna (estreitamento), circulação externa. Rever pia e peças de metais do banheiro adaptado . Falta mobiliário adaptado.

V. Miguel V.Cury	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque / desembarque e guia rebaixada. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil . Retirar degraus da circulação interna e refazer a calçada. construir o banheiro adaptado .Falta mobiliário adaptado.
Cambuí	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque / desembarque e guia rebaixada. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil . Retirar degraus da circulação interna, calçadas . Construir um banheiro adaptado . Falta mobiliário adaptado. Retirar degrau das salas de aulas.
Jd. Miriam	Demarcar vagas de estacionamentos para idoso, Pcd, solicitar a EMDEC vaga de embarque e desembarque, guia rebaixada. Refazer a rampa de acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil. Reformar as portas internas. Rever o banheiros adaptados.Não possui mobiliário adaptado.
VI. Toffanelo	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque / desembarque e guia rebaixada . Rever o problema da escada de acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil . Retirar soleiras altas,executar a calçada.Construir um banheiro adaptado. Retirar as soleiras altas nas salas de aulas. Falta mobiliário adaptado. Rever as áreas de recreação e refeição.
Jd. Boa Esperança	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque e guia rebaixada. Rever a rampa do acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil . Retirar obstáculos da calçada . Rever o banheiro adaptado . Falta mobiliário adaptado.
Taquaral	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque e guia rebaixada . Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil .Rever peça de metais no banheiro adaptado. Falta mobiliário adaptado
Jd.C. Lourenço	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque,e guia rebaixada. Rever o acesso ao prédio . Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil . Construir o banheiro adaptado . Falta mobiliário adaptado.retirar degrau da área de recreação e patio principal.
Jd. Lago (Icarai)	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso e embarque e desembarque . Demarcar sinalizações nas paredes, portas . Rever pia do banheiro adaptado . Falta mobiliário adaptado.
VI. Georgina	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso e embarque e desembarque. Rever a rampa do acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil . Rever pia do banheiro adaptado . Falta mobiliário adaptado. Retirar degrau da área de pátio principal, refeição e recreação.
VI. Rica	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque e guia rebaixada. Rever o acesso ao prédio . Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil . Retirar obstáculos da calçada . Construir o banheiro adaptado . Falta mobiliário adaptado. Rever patio principal e area de recreação.

VI. Lemos	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso,deficiente,embarque e desembarque e guia rebaixada. Rever o acesso ao prédio (retirar degrau) . Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil .Rever circulação interna (degraus nas portas). Construir o banheiro adaptado .Retirar degraus do patio principal e area de recreação
VI. Teixeira	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso,deficiente,embarque e desembarque e guia rebaixada. Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil .Rever circulação interna - portas estreitas. Construir o banheiro adaptado .Rever as portas das salas de aulas - estreitas.Retirar degrau da area de recreação.
Jd Nova America	Solicitar a EMDEC vagas na rua para embarque e desembarque e guia rebaixada. Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil . Construir um banheiro adaptado . Falta mobiliário adaptado. Rever o acesso das áreas de refeição e recreação (degrau e piso irregular)
Jd. Proença	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente,embarque e desembarque e guia rebaixada. Retirar o degrau do acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil .retirar degraus das salas de aulas. Retirar obstáculos da calçada . Rever pia e peças de metais do banheiro adaptado . Falta mobiliário adaptado. Rever escada da área de recreação
VI. Marieta	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente e guia rebaixada. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil . Falta mobiliário adaptado. Retirar degraus do pátio principal, areas de recreação e refeição e salas de aulas.
Jd. S. José II	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente,embarque e desembarque e guia rebaixada. Retirar o degrau e rever a rampa do acesso ao prédio . Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil . Retirar degrau da recepção. Retirar obstáculos da calçada . Rever o banheiro adaptado . Retirar degrau do acesso a salas de aulas, pátio principal , recreação e refeição.Falta mobiliário adaptado.
Jd. S. José II	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente,embarque e desembarque e guia rebaixada. Retirar o degrau e rever a rampa do acesso ao prédio . Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil . Retirar degrau da recepção. Retirar obstáculos da calçada . Rever o banheiro adaptado . Retirar degrau do acesso a salas de aulas, pátio principal , recreação e refeição.Falta mobiliário adaptado.
J.Parapanema	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente,embarque e desembarque e guia rebaixada. Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil . Retirar obstáculos da calçada . Rever pia e peças de metais do banheiro adaptado . Falta mobiliário adaptado. Rever degrau da área de recreação

Jd. Campo Belo	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque e guia rebaixada. Rever soleira alta no acesso ao andar térreo. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil . Rever o banheiro adaptado - pias e bacias mal posicionados, barras de apoio, peças de metais. Falta mobiliário adaptado.
VI. Campos Sales	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, e guia rebaixada. Retirar o degrau do acesso ao prédio e rever a rampa de acesso. Demarcar sinalizações nas paredes, portas . Rever a calçada. Rever o banheiro adaptado - falta pia e barras de apoio . Falta mobiliário adaptado. Rever a rampa de acesso ao patio principal e area de recreação.
Jd. S. Gabriel	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente e embarque e desembarque. Arrumar a rampa de acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes e piso tátil . Rever circulação interna, externa, recepção e calçadas. Construir um banheiro adaptado. Retirar degraus das salas de aulas. Falta mobiliário adaptado. Rever patio principal , áreas de recreação, refeição (degraus e valetas)
Jd. N. Mercedes	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque e guia rebaixada. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil . Retirar obstáculos da calçada . Construir um banheiro adaptado . Falta mobiliário adaptado.
São Bernardo	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, embarque e desembarque . Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil . Retirar obstáculos da calçada . Retirar degrau do acesso as salas de aulas . Falta mobiliário adaptado.
Cidade Jardim	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque e guia rebaixada. Rever rampa (ingreme e sem corrimão) do acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil . Retirar obstáculos da calçada . Construir um banheiro adaptado . rever a área de recreação e patio principal . Falta mobiliário adaptado.
VI. Esmeraldina	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque e guia rebaixada. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil . Refazer a calçada - retirar degraus . Rever o banheiro adaptado pias e bacias, barras de apoio, e peças de metais. Retirar as valetas do patio principal e área de recreação Falta mobiliário adaptado.
Jd. Bandeiras II	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque. Rever o acesso ao prédio . Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil . Retirar obstáculos da calçada . Construir um banheiro adaptado . Falta mobiliário adaptado.
VI. Industrial	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, e guia rebaixada. Retirar o degrau do acesso ao prédio e rever a rampa de acesso. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil . Construir um banheiro adaptado . Falta mobiliário adaptado.
VI. Orozimbo Maia	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque / desembarque e guia rebaixada. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil . Falta mobiliário adaptado.

Jd. S. José I	Solicitar a EMDEC vagas na rua para embarque desembarque e guia rebaixada.Rever o acesso ao prédio, Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil . Rever a área de recreação . Falta mobiliário adaptado.
Jd. Nova Europa	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque. Rever acesso ao prédio . Demarcar sinalizações nas paredes,portas . Rever as portas estreitas. Construir um banheiro adaptado . Falta mobiliário adaptado.
Jd. Fernanda	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque e guia rebaixada. Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil . Rever a circulação interna - portas estreitas, degraus,corredor estreito,rever a calçada. Construir um banheiro adaptado. Retirar degrau do acesso a salas de aula e rever a rampa da área de recreação. Falta mobiliário adaptado.
VI. Formosa	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente,e guia rebaixada. Retirar o degrau do acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil . Retirar o degrau da circulação interna e recepção. Retirar obstáculos da calçada e recepção. Construir um banheiro adaptado . Falta mobiliário adaptado.Retirar degraus da área de recreação.
Pq. Jambeiro	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente,embarque / desembarque e guia rebaixada.Fazer a rampa de acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil . Retirar degrau da recepção e refazer a calçada. Construir um banheiro adaptado . Falta mobiliário adaptado.Retirar degraus das áreas de refeicao e recreação.
Jd. Sta Eudoxia	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, embarque e desembarque e guia rebaixada . Demarcar sinalizações nas paredes,portas .Falta mobiliário adaptado. Retirar degrau na área de recreação
VI. Rica	Solicitar a EMDEC vagas na rua para embarque e desembarque , idoso, deficiente, guia rebaixada. Rever o acesso ao prédio e pavimento superior . Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil .Retirar degrau da circulação interna. Construir um banheiro adaptado . Falta mobiliário adaptado. retirar escada da área e recreação e refeição.
Jd. Sto Expedito	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente,embarque e desembarque e guia rebaixada. Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil . Construir um banheiro adaptado . Falta mobiliário adaptado.
VI. Esmeraldina	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente,embarque / desembarque e guia rebaixada. Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil . Retirar o degrau da circulação interna e recepção. Retirar os degraus nas salas de aulas. Construir um banheiro adaptado . Falta mobiliário adaptado. Retirar degrau na área de recreação

Vila Palmeiras	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque e guia rebaixada. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil. Rever a calçada. o banheiro adaptado é só infantil. Retirar degrau na saída dos fundos. Falta mobiliário adaptado.
Jd. Campo Belo	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque e guia rebaixada. Retirar degrau no acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil. Retirar degrau da circulação interna, recepção, Fazer a calçada. Construir um banheiro adaptado. Retirar degraus das salas de aulas, pátio principal, rever a rampa das áreas de refeição e recreação. rever a iluminação muito fraca. Falta mobiliário adaptado.
Jd. S. Domingos	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque e guia rebaixada. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil. Retirar degrau da recepção, Rever o banheiro adaptado - altura da pia e peças de metais. Falta mobiliário adaptado.
Jd. Florence II	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque. Retirar degrau do acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil. Retirar degrau da circulação interna e recepção. Refazer a calçada. Rever o banheiro adaptado (falta barras de apoio na pia). Retirar degraus de algumas salas de aulas. Falta mobiliário adaptado. Retirar degrau da área de refeição e da área de recreação.
Pq. da Floresta I	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque. Rever rampa do acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil. Retirar degrau da recepção. Construir banheiro adaptado. Retirar soleiras altas de algumas salas de aulas. Falta mobiliário adaptado. Retirar degrau do pátio principal, retirar soleira alta da área de refeição, retirar degrau da área de recreação.
VI. Pe. M. Nóbrega	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, embarque e desembarque. Rever a rampa de acesso ao prédio - muito íngreme. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil. Rever o banheiro adaptado - vaso sanitário pequeno. Falta mobiliário adaptado.
Ch. Cruzeiro Sul	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque. Retirar degrau do acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil. Retirar degrau da circulação interna e recepção. Refazer a calçada. Construir banheiro adaptado. Retirar degraus de algumas salas de aulas. Falta mobiliário adaptado. Rever a área de refeição e de recreação.

Jd. Satélite Iris	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente , embarque e desembarque .Retirar degrau do acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil . Retirar degrau da recepção e circulação interna. Refazer a calçada. Construir banheiro adaptado. Retirar degrau e rever as portas das salas de aulas.Falta mobiliário adaptado . Retirar degrau do pátio principal, rever a porta estreita da área de refeição,retirar areia da área de recreação,
Pq. Itajaí II	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente , embarque e desembarque .Retirar degrau do acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil . Retirar degrau da recepção. Refazer a calçada. Rever o banheiro adaptado (barras de apoio e peças de metais. Retirar soleiras altas de algumas salas de aulas.Falta mobiliário adaptado . Retirar degrau do pátio principal, e da área de recreação,
Pq. Valença I	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso,embarque e desembarque ,Rever acesso ao prédio e andares superiores (piso irregular). Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil . Retirar degrau da circulação interna e recepção, refazer a calçada. Reformar o banheiro adaptado (barras de apoio) .Rever os acessos as salas de aulas. Falta mobiliário adaptado . Rever o piso na área de recreação .
Jd. Maracanã	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente , embarque e desembarque e guia rebaixada. Rever a rampa íngreme do acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil . Retirar degrau da circulação interna e recepção. Refazer a calçada. Construir um banheiro adaptado . Retirar soleiras altas de algumas salas de aulas.Falta mobiliário adaptado . Rever o piso do pátio principal e área de recreação. Retirar degrau da área de refeição,
VI. Castelo Bco	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, embarque e desembarque e guia rebaixada. Demarcar sinalizações nas paredes,portas . Refazer a calçada. Refazer o banheiro adaptado (infantil). Falta mobiliário adaptado .Retirar degrau do pátio principal. Rever mureta da área de recreação.
Pq São Bento	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, embarque e desembarque e guia rebaixada.Retirar degrau de acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes,portas . Retirar degrau da recepção. Refazer a calçada. Rever o banheiro adaptado (pia). Falta mobiliário adaptado . Rever o piso da área de recreação.
Jd. Florence I	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, embarque e desembarque e guia rebaixada. Retirar degrau do acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil . Rever a circulação interna -degraus, refazer a calçada. construir um banheiro adaptado . Rever portas estreitas nas salas de aulas. Falta mobiliário adaptado . Retirar degrau da área de recreação .

Jd. Campina Grande	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, embarque e desembarque e guia rebaixada. Rever rampa íngreme do acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes, portas . Rever a circulação interna e recepção. construir um banheiro adaptado . Retirar soleiras altas de algumas salas de aulas. Falta mobiliário adaptado . Rever o piso da área de recreação e Refeição.
Jd. Sta. Rosa	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, embarque e desembarque e guia rebaixada. Retirar o degrau do acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes, portas . Rever a circulação interna e calçada. construir um banheiro adaptado . Retirar soleiras altas de algumas salas de aulas. Falta mobiliário adaptado . Rever o piso da área de recreação .
Jd. Florence I	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, embarque e desembarque e guia rebaixada . Retirar degrau de acesso ao prédio . Rever a circulação interna - piso irregular e degrau, refazer a calçada, retirar degrau da recepção. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil . Construir um banheiro adaptado . Retirar degrau de acesso as salas de aulas. Trocar as lâmpadas das salas de aulas - muito fracas. Rever piso do pátio principal, retirar degraus das área de refeição, recreação. Falta mobiliário adaptado.
VI. Pe. M. Nóbrega	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, embarque e desembarque . Rever a rampa de acesso ao prédio - muito íngreme . Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil . Rever o banheiro adaptado - vaso sanitário pequeno . Falta mobiliário adaptado. Retirar degrau da área de recreação, refeitório e pátio principal.
Pq. Floresta I	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente , embarque e desembarque . Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil . Falta mobiliário adaptado . Rever a rampa na área de recreação - muito íngreme
Pq. Itajaí	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, embarque e desembarque e guia rebaixada. Demarcar sinalizações nas paredes, portas . Refazer a calçada. Rever o banheiro adaptado (barras de apoios). Retirar soleiras altas de algumas salas de aulas. Falta mobiliário adaptado . Rever o piso da área de recreação.
Jd. Metonópolis	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente , embarque e desembarque e guia rebaixada. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil . Refazer a calçada. Rever o banheiro adaptado (pias e bacias, barras de apoios, peças de metais). Falta mobiliário adaptado . Rever o piso da área de recreação.
Jd. Sta. Rosa	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente , embarque e desembarque e guia rebaixada. Retirar degrau de acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil . Retirar degrau do WC de fora, Refazer a calçada. Construir banheiro adaptado . Falta mobiliário adaptado . Rever o piso da área de recreação.

Jd. Rossin	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente , embarque e desembarque e guia rebaixada. Demarcar sinalizações nas paredes,portas . Refazer a calçada. Rever o banheiro adaptado (barras de apoio e porta). Rever portas estreitas nas salas de aulas.Falta mobiliário adaptado . Rever o piso da área de recreação (barranco sem rampa).
Jd. Ipaussurama	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente ,embarque e desembarque e guia rebaixada . rever piso do acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil . Rever circulação interna - porta estreita, calçada irregular - obstáculos. Refazer o banheiro adaptado - infantil. Rever acesso as salas de aulas - portas estreitas. Falta mobiliário adaptado. Trocar as lâmpadas - muito fracas.Retirar degrau da área de recreação .pavimentar a quadra.
VI. Castelo Bco	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente ,embarque e desembarque . Demarcar sinalizações nas paredes,portas . Rever circulação interna e recepção - degraus, calçada irregular - obstáculos. Rever acesso as salas de aulas. Falta mobiliário adaptado.Retirar degrausdo pátio principal , área de recreação e refeição.
Jd. Ademar de Barros	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente ,embarque e desembarque e guia rebaixada . Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil . Rever circulação interna - portas estreitas, calçada irregular - rampa íngreme. Rever o banheiro adaptado - vaso sanitário infantil, falta barras de apoios . Falta mobiliário adaptado.Retirar degraus da área de recreação .Rever o Parque no alto do morro - escada.
DIC V	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque e guia rebaixada. Retirar degrau no acesso ao prédio e rever a rampa (muito íngremi). Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil . refazer a calçada . Construir um banheiro adaptado .Retirar degraus das salas de aulas, rever o acesso à área de recreação. Falta mobiliário adaptado.
Jd. Cristina	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente ,embarque e desembarque e guia rebaixada . Retirar degrau do acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil . Retirar degrau da recepção. Construir um banheiro adaptado . Falta mobiliário adaptado.Retirar degraus da área de recreação .
Vida Nova	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente e guia rebaixada . Retirar a escada do acesso ao prédio e pavimento inferior (rampa ou equipamento mecanico). Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil . Rever circulação interna e externa (degraus). Construir banheiro adaptado . Falta mobiliário adaptado . Retirar degrau do acesso às salas de aulas. Rever área de recreação .
Jd Campos Eliseos	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso,embarque e desembarque e guia rebaixada . Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil .Rever a calçada , retirar degrau da recepção. Falta mobiliário adaptado . Retirar degrau da área de recreação.

DIC VI	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque e guia rebaixada. Rever rampa (ingreme) do acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil. Construir um banheiro adaptado. Falta mobiliário adaptado. Retirar degraus da área de refeição.
Jd. Aerocontinental	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, embarque e desembarque e guia rebaixada. Demarcar sinalizações nas paredes, portas. Refazer a circulação interna e recepção - possui degraus na circulação interna, degrau na recepção e refazer a calçada. Falta mobiliário adaptado.
Pq. Universitário	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque e guia rebaixada. Rever rampa (ingreme) do acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil. Rever a calçada está irregular. Rever banheiro adaptado falta barras de apoio e peças de metais. Falta mobiliário adaptado. Retirar degraus do pátio principal. Rever a rampa, mureta, grama da área de recreação.
Jd. Vista Alegre	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque e guia rebaixada. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil. Construir banheiro adaptado. Falta mobiliário adaptado.
Jd. Vista Alegre	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque e guia rebaixada. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil. Construir banheiro adaptado. Falta mobiliário adaptado.
DIC IV	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque e guia rebaixada. Rever rampa de acesso ao prédio (muito íngreme). Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil. Refazer as portas estreitas. Construir um banheiro adaptado. Rever o acesso à área de recreação e pátio principal. Falta mobiliário adaptado.
Pq. Tropical	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque e guia rebaixada. Retirar o degrau de acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil. Construir um banheiro adaptado. Falta mobiliário adaptado. Retirar degrau do pátio principal, quadras e área de recreação.
Jd. Sta. Terezinha	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil. Retirar degraus da circulação interna. Construir um banheiro adaptado, Retirar degrau da área e recreação. Falta mobiliário adaptado.
DIC I	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque e guia rebaixada. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil. Rever circulação interna, Construir banheiro adaptado. Falta mobiliário adaptado. Retirar degrau da biblioteca.

Jd. Aeroporto	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque e guia rebaixada. Demarcar sinalizações nas paredes e piso tátil. Rever as barras de apoios - muito altas- do banheiro adaptado. Rever o acesso as salas de aulas, rampa muito íngreme nas soleiras. Falta mobiliário adaptado.
VI. União	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, embarque e desembarque e guia rebaixada. Rever a rampa de acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil. Rever a calçada - irregular. Rever a rampa da recepção - muito íngreme. Construir um banheiro adaptado. Falta mobiliário adaptado. Retirar degraus do pátio principal e área de recreação e quadras.
Jd. Aeronave	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque e guia rebaixada. Demarcar sinalizações nas paredes e piso tátil. Rever a calçada - estreita e irregular. Rever pias e bacias, as barras de apoio do banheiro adaptado. Falta mobiliário adaptado.
Jd. Capivari	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, embarque e desembarque e guia rebaixada. Rever a rampa de acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil. Rever a calçada - estreita e irregular. Rever a pia, e barras de apoio do banheiro adaptado. Retirar degraus do acesso as salas. Falta mobiliário adaptado. Retirar degrau e calha do pátio principal e área de recreação.
DIC I	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque e guia rebaixada. Retirar o degrau do acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes e piso tátil. Retirar o degrau da recepção. Construir um banheiro adaptado. Falta mobiliário adaptado. Retirar soleira alta da área de recreação. retirar degrau do solário
DIC I	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque e guia rebaixada. Retirar o degrau do acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes e piso tátil. Retirar o degrau da recepção. Construir um banheiro adaptado. Falta mobiliário adaptado. Retirar soleira alta da área de recreação.
Pq. São Paulo	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque e guia rebaixada. Retirar degrau de acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil. Retirar degrau da recepção. Retirar obstáculos da calçada. Construir um banheiro adaptado. Retirar degrau do acesso ao pátio principal, da área e recreação. Falta mobiliário adaptado.
Jd. Sta. Lúcia II	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, embarque e desembarque e guia rebaixada. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil. Rever a calçada. Falta mobiliário adaptado. Retirar degrau da área de recreação.
Jd.N.Campos Eliseos	Solicitar a EMDEC vagas na rua de embarque e desembarque e guia rebaixada. Rever a rampa do acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil. Rever a calçada. Reformar o banheiro adaptado. Falta mobiliário adaptado. Retirar degrau da área de recreação.

Mauro Marcondes	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente ,embarque e desembarque e guia rebaixada . Rever rampa (íngreme),degrau do acesso ao prédio e recepção. Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil . Rever circulação interna, calçada está irregular com degraus e rampas íngremes. Construir banheiro adaptado . Falta mobiliário adaptado . Retirar degrau do acesso as salas de aulas. Rever rampa, degraus do pátio principal , área de recreação e refeição.
Jd. Sta Lucia I	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente ,embarque e desembarque e guia rebaixada . Rever a rampa de acesso ao prédio- muito íngreme e com degrau. Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil . adaptar o banheiro existente . Falta mobiliário adaptado . Retirar degrau do solário e da área de recreação.
Jd. Sta. Letícia	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente ,embarque e desembarque e guia rebaixada . Retirar a escada do acesso ao prédio (rampa ou equipamento mecanico). Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil . Construir um banheiro adaptado . Falta mobiliário adaptado . Retirar degrau do acesso as salas de aulas e área de refeição.
DIC V	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente, embarque e desembarque e guia rebaixada. Rever rampa de acesso ao prédio (muito íngreme). Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil .Retirar degraus da calçada e recepção . Construir um banheiro adaptado . rever o acesso à área de recreação e pátio principal (rampa íngreme). Falta mobiliário adaptado.
Jd. Maria Rosa	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente,embarque e desembarque. Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil . Retirar obstáculos da calçada . Construir um banheiro adaptado . Falta mobiliário adaptado.
Jd. Campos Elíseos	Solicitar a EMDEC guia rebaixada. Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil . Retirar obstáculos da calçada . Rever o banheiro adaptado . Falta mobiliário adaptado.
DIC II	Solicitar a EMDEC vagas na rua para embarque e desembarque e guia rebaixada. Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil .Refazer a calçada . Construir um banheiro adaptado . Falta mobiliário adaptado.
DIC II	Solicitar a EMDEC vagas na rua para embarque e desembarque e guia rebaixada. Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil .Refazer a calçada . Construir um banheiro adaptado . Falta mobiliário adaptado. Retirar a valeta e degrau da área de recreação.
P.Res.Vila União	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente ,embarque e desembarque e guia rebaixada . Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil . Construir banheiro adaptado . Falta mobiliário adaptado . Retirar soleira alta do acesso as salas de aulas e na área de refeição.

Jd. Shangai	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente ,embarque e desembarque .Rever a rampa de acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil . Rever circulação interna.Retirar degrau da calçada. Construir banheiro adaptado . Rever as portas das salas de aulas - estreitas.Falta mobiliário adaptado . Retirar degraus do pátio principal, área de recreação . Rever a rampa na área de refeição
Jd. Shangai	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente , guia rebaixada, embarque e desembarque .Retirar o degrau do acesso ao prédio. Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil . Rever circulação interna.Retirar degrau da calçada. Construir banheiro adaptado . Rever as portas das salas de aulas - estreitas.Falta mobiliário adaptado . Rever corredor estreito do pátio principal.
VI. Perseu L.Barros	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente ,embarque e desembarque e guia rebaixada . Rever rampa de acesso ao prédio (fora do padrão). Demarcar sinalizações nas paredes,portas e piso tátil . Refazer a calçada, Construir um banheiro adaptado . Falta mobiliário adaptado . Retirar degrau da área de recreação.
X	Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, deficiente,embarque / desembarque e guia rebaixada. Demarcar sinalizações nas paredes, portas e piso tátil . refazer a calçada. construir o banheiro adaptado Falta mobiliário adaptado. Retirar os degraus das áreas de erecreação
Pq. Universitário	