

SECRETARIA MUNICIPAL I

17,38%

RELATÓRIO DE ACESSIBILIDADE DE ACORDO COM

IMAP	ITENS	REGIÃO	DATA DA VISITA	UNIDADES
15,00%	1	LESTE	13/8/2014	Balneário Pq. Taquaral
31,58%	2	LESTE	13/8/2014	Centro de Vivência Dos Idosos
36,84%	3	LESTE	13/8/2014	Ginásio Taquaral
5,26%	4	JOAQUIM EGÍDIO	20/8/2014	Praça de Esporte Gilberto Campos Valente
0,00%	5	SOUSAS	20/8/2014	Praça de Esportes Dr. Carlos Andrade Pinto
20,00%	6	LESTE	20/8/2014	Praça de Espotes Dr. Roberto Angelo Barbosa
4,76%	7	SOUSAS	20/8/2014	Praça de Esportes Benedito Dos Santos

23,53%	8	SUL	20/8/2014	Praça de Esportes do Paranapanema
4,76%	9	NORTE	3/9/2014	Praça de Esportes José Gentil Franco de Campos
5,56%	10	NORTE	27/8/2014	Praça de Esportes Orestes Laércio Aulicínio
5,26%	11	NORTE	3/9/2014	Centro de Convivência Integrado De Cultura , Esportes e Lazer Da Vila Boa Vista
14,29%	12	NOROESTE	3/9/2014	Centro Esportivo Brasil Das Oliveiras (trabalhadores)
41,18%	13	SUL	1/10/2014	Centro Esportivo de Alto Rendimento Cear - pista de atletismo
52,63%	13	SUL	1/10/2014	Centro Esportivo de Alto Rendimento Cear - Piscinas
0,00%	14	SUL	1/10/2014	Centro Esportivo de Alto Rendimento Cear - Quadra de Tennis

42,11%	15		20/8/2014	Clube Municipal Chico Mendes
64,71%	16	SUL	24/9/2014	Ginásio de Esportes Rogê Ferreira/ Argemiro Roque
33,33%	17	NOROESTE	3/9/2014	Ginásio Municipal Jorge Mendonça
28,57%	18	SUL	24/9/2014	Praça de Esportes Pompeu de Vitto
13,64%	19	SUL	24/9/2014	Praça de Esporte Dorival Daniel Waetge
9,52%	20	LESTE	27/8/2014	Praça de Esporte Primavera
35,29%	21	SUDOESTE	3/9/2014	Praça de Esportes Adhemar de Barros
5,88%	22	SUDOESTE	1/10/2014	Praça de Esportes Candido Rodrigues Dos Santos
26,32%	23	SUDOESTE	3/9/2014	Praça de Esportes Do Dic VI

0,00%	24	SUL	24/9/2014	Praça de Esportes Dr. Carlos Grimaldi
0,00%	25	SUL	24/9/2014	praça de Esportes Dr. Olímpio Dias Porto
11,76%	26		27/8/2014	Praça de Esportes Dr. Oreste Quércia
19,05%	27	CENTRAL	20/8/2014	Praça de esportes Esportes Dr. Edgar Ariani
9,09%	28	SUL	24/9/2014	Praça de Esportes Ferdinando Panattoni
5,88%	29	NOROESTE	3/9/2014	Praça de Esportes Jd. Bassoli
6,25%	30	NOROESTE	3/9/2014	Praça de Esportes Jd. Rossim

38,10%	31	DISTRITO DE NOVA APARECIDA	27/8/2014	Praça de Esportes João Carlos De Oliveira
5,00%	32	NORTE	3/9/2014	Praça de Esportes Salvador Lombardi Neto
0,00%	33	SUL	24/9/2014	Praça de Esportes Sarkis Salamene
0,00%	34	SUDOESTE	1/10/2014	Praça de Esportes Vila União
10,53%	35	SUDOESTE	1/10/2014	Praça de Esportes Tancredão

DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E MOBILIDADE REDUZIDA

VI A NBR 9050 DA ABNT, DO ESPORTE E LAZER DE CAMPINAS - ANO 2014 atualização em 07/10/14

ENDEREÇO	REFORMAS A SEREM FEITAS conforme a NBR 9050 da ABNT
Av. Heitor Penteadó, s/n -Pq. Taquaral	Demarcar vagas de estacionamento para idoso, deficiente, guia rebaixada.Retirar degraus nas portas. Retirar obstáculos da rampa para o andar superior.Demarcar sinalização visual e tátil nas paredes portas e pisos. Rever circulação interna, externa e calçadas - piso irregular.construir um banheiro adaptado e um vestiário para PcD. adaptar a piscina.
Av. Heitor Penteadó, s/n - Pq. Taquaral	Solicitar à EMDEC vagas de estacionamento para idoso, guia rebaixada. Rever piso irregular e rampa fora de padrão no acesso ao prédio. Rever a escada para o andar superior (rampa ou equipamento mecânico).Demarcar sinalização visual e tátil nas paredes portas e pisos. Rever circulação interna e externa - piso irregular.Rever bacia, barras de apoios e peças de metais do banheiro adaptado para PcD.
Av. Heitor Penteadó, s/n - Pq. Taquaral	Demarcar vagas de estacionamento para idoso,deficiente e guia rebaixada. Rever a escada para o andar superior (rampa ou equipamento mecânico).Demarcar sinalização visual e tátil nas paredes portas e pisos. Rever circulação interna e externa - piso irregular e rampa. Rever a pia, barras de apoios e peças de metais do banheiro adaptado para PcD.
R. Mafalda Guedes Milano, 117 Joaquim Egídio	Solicitar a EMDEC vagas de estacionamento para idoso,deficiente e guia rebaixada.Retirar degrau do acesso ao prédio e recepção. Demarcar sinalização visual e tátil nas paredes portas e pisos. Rever circulação interna , externa e calçada - piso irregular e estreito. Construir um banheiro adaptado para PcD. Rever a piscina - degrau. Retirar escada da quadra poliesportiva.
R. Mário Pugina, s/n V. Santana – Sosas	Solicitar a EMDEC vagas de estacionamento para idoso,deficiente , guia rebaixada e embarque/desembarque.Demarcar sinalização visual e tátil nas paredes portas e pisos. Rever circulação externa e calçada - piso irregular. Construir um banheiro adaptado para PcD.
R. Ernesto Luiz De Oliveira, nº 45 - Vila 31 Março	Solicitar a EMDEC vagas de estacionamento para idoso,deficiente e guia rebaixada.Demarcar sinalização visual e tátil nas paredes portas e pisos. Rever circulação interna , externa e calçada - piso irregular e degrau. Construir um banheiro adaptado para PcD. Rever a piscina e área de recreação - possui degraus.
R. Ricardo Gumbleton Daunt, s/n Sosas	Solicitar a EMDEC vagas de estacionamento para idoso,deficiente ,guia rebaixada e embarque/desembarque.Retirar degrau do acesso ao prédio . Demarcar sinalização visual e tátil nas paredes portas e pisos.Retirar degraus da circulação interna , externa. Construir um banheiro adaptado para PcD. Retirar degrau da portaria,escada da piscina e área de recreação . rever o piso da quadra poliesportiva.

R. Alaide Nascimento de Lemos, N°420 – Vila Lemos	Solicitar a EMDEC vagas de estacionamento para idoso,deficiente e embarque/desembarque.Demarcar sinalização visual e tátil nas paredes portas e pisos. Construir circulação interna . Construir um banheiro adaptado para PcD. Rever área de recreação - Grama.
R. Joaquim Teodoro T. De Souza N°80 - Vila Proost de Souza	Solicitar a EMDEC vagas de estacionamento para idoso,deficiente e guia rebaixada.Rever acesso ao prédio, recepção - Construir rampa. Demarcar sinalização visual e tátil nas paredes portas e pisos. construir rampas para a circulação interna e externa, refazer a calçada . Construir um banheiro adaptado para PcD . Construir rampas para acesso a portaria, piscina, recreação, vestiários, quadras poliesportivas.
R. Reynaldo Bollinger, s/n° Jd. Santa Mônica	Solicitar a EMDEC vagas de estacionamento para idoso,deficiente e guia rebaixada.Rever acesso ao prédio, recepção - rampa muito íngreme e degrau. Demarcar sinalização visual e tátil nas paredes portas e pisos. Rever circulação externa e calçada . Construir um banheiro adaptado para PcD . Rever o acesso as quadras de esportes - grama.
R. Ipês amarelo s/n° Vila Boa Vista	Solicitar a EMDEC vagas de estacionamento para idoso,deficiente, embarque e desembarque e guia rebaixada.Rever acesso ao prédio, recepção retirar o degrau. Demarcar sinalização visual e tátil nas paredes portas e pisos. Rever circulação interna e externa - construir um passeio com 1,20m de largura em cimento ligando as áreas de lazer . Construir um banheiro adaptado para PcD . Retirar obstáculos do acesso a portaria, retirar o degrau e rever a rampa da piscina, retirar degrau do salão de festa,retirar degrau do acesso as quadras de esportes .
R. Dr. MárioYhan, s/n° - Vila Padre Manoel Da Nóbrega	Solicitar a EMDEC vagas de estacionamento para idoso,deficiente, embarque e desembarque e guia rebaixada.Rever acesso ao prédio - retirar o degrau. Demarcar sinalização visual e tátil nas paredes portas e pisos. Rever circulação externa - piso irregular. Construir um banheiro adaptado para PcD . Retirar degrau do acesso a portaria, retirar o degrau da piscina, retirar degrau da área de recreação.
Via Anhanguera km 89,5 Swiss Park	Demarcar vagas de estacionamento para idoso,deficiente, embarque e desembarque e guia rebaixada.Rever acesso ao prédio ,fazer o passeio Demarcar sinalização visual e tátil nas paredes portas e pisos. Fazer a calçada. Rever barras de apoio no banheiro adaptado para PcD .
Via Anhanguera km 89,5 Swiss Park	Demarcar vagas de estacionamento para idoso,deficiente, embarque e desembarque e guia rebaixada.Rever acesso ao pavimento superior (rampa ou equipamento mecanico) . Demarcar sinalização visual e tátil nas portas . Fazer a calçada. Colocar equipamento para adaptar a piscina.
Via Anhanguera km 89,5 Swiss Park	Demarcar vagas de estacionamento para idoso,deficiente, embarque e desembarque e guia rebaixada.Rever acesso ao pavimento superior e térreo (rampa ou equipamento mecanico) . Demarcar sinalização visual e tátil nas paredes, portas e piso .rever a circulação interna, externa e Fazer a calçada.Construir um banheiro Adaptado para PcD. Retirar a escada e pavimentar o acesso a quadra de Tennis.

R. Ipe da Varzea, nº411 Pq. Das Anhumas	Solicitar a EMDEC vagas de estacionamento para idoso,deficiente e guia rebaixada.Demarcar sinalização visual e tátil nas paredes portas e pisos. Rever a calçada . Rever o banheiro adaptado para PcD - pia, barras de apoio, espaço de transbordo, peças de metais.
R. João Batista Morato do Canto S/nº São Bernado	Solicitar a EMDEC vagas de estacionamento para idoso, guia rebaixada e embarque e desembarque.Demarcar sinalização visual e tátil nas paredes e portas. Rever a calçada .
R. Alziro Arten, s/nº Pq. Floresta	Solicitar a EMDEC vagas de estacionamento para idoso,deficiente e guia rebaixada.Rever acesso ao prédio - piso irregular - brita. Demarcar sinalização visual e tátil nas paredes portas e pisos. Rever acirculação in externa - piso irregular . Rever o banheiro adaptado para PcD - pia, espaço de transbordo (abrir a porta para fora), peças de metais. Rever a piscina . construir um passeio de 1,20m de largura entre o estacionamento e o ginásio.
R. Plínio Perreira Neves, nº 260 Jd. Nova Europa	Solicitar a EMDEC vagas de estacionamento para idoso,deficiente , e embarque desembarque e guia rebaixada.Rever acesso ao prédio retirar a escada (rampa ou equipamento mecânico). Demarcar sinalização visual e tátil nas paredes portas e pisos. Rever a circulação interna, externa - piso irregular . Retirar degraus das areas livres.
R. João Brasil, s/n Vila Formosa	Solicitar a EMDEC vagas de estacionamento para idoso,deficiente , e embarque desembarque e guia rebaixada.Rever acesso a recepção. Demarcar sinalização visual e tátil nas paredes portas e pisos. Rever a circulação interna, externa - piso irregular e retirar degraus, fazer a calçada .Construir um banheiro adapadto. Retirar degraus das areas livres e rever o passeio interno muito ingreme
R. Dos Aymores, nº395 Vila Costa e Silva	Solicitar a EMDEC vagas de estacionamento para idoso,deficiente e guia rebaixada.Rever acesso ao prédio, recepção - piso irregular - grama. Demarcar sinalização visual e tátil nas paredes portas e pisos. Rever acirculação interna e externa . Rever o banheiro adaptado para PcD - pia, barras de apoio, espaço de transbordo, peças de metais. construir um vestiário adaptado, Rever a rampa externa da Administração - ingreme , com piso irregular e sem corrimão.
Av. Fernando Paolieri s/nº Jd. Adhemar de Barros	Solicitar a EMDEC vagas de estacionamento para idoso,deficiente , guia rebaixada e embarque /desembarque. Demarcar sinalização visual e tátil nas paredes portas e pisos. Rever pia e barras de apoio do banheiro adaptado para PcD .Rever o acesso ao campo de futebol - grama.
R. Dom Mangabeira Albernaci, s/nº Jd. Capivari	Solicitar a EMDEC vagas de estacionamento para idoso,deficiente , guia rebaixada e embarque /desembarque. Demarcar sinalização visual e tátil nas paredes portas e pisos.Rever circulação interna e externa. Construir um banheiro adaptado para PcD .Fazer o acesso até a quadra.
R. Nelson Barbosa Da Silva, s/n Dic VI	Solicitar a EMDEC vagas de estacionamento para idoso,deficiente , guia rebaixada e embarque /desembarque. Retirar degrau do acesso ao prédio e recepção. Demarcar sinalização visual e tátil nas paredes portas e pisos. Reformar o banheiro adaptado para PcD .Rever o acesso a piscina ,possui degrau.

<p>R. Maria Bibiana do Carmo, s/n° Pq. Industrial</p>	<p>Solicitar a EMDEC vagas de estacionamento para idoso,deficiente , guia rebaixada e embarque /desembarque. Retirar degrau do acesso ao prédio e recepção. Demarcar sinalização visual e tátil nas paredes portas e pisos.Retirar escada e degraus da circulação interna e externa,rever piso da calçada. Construir um banheiro adaptado para PcD .Rever o acesso a piscina , área de recreação e quadras ,possui degrau, escada e piso irregular.</p>
<p>R. Laranjal Paulista, n° 635 Vila Pompéia</p>	<p>Solicitar a EMDEC vagas de estacionamento para idoso,deficiente , guia rebaixada e embarque /desembarque. Retirar degrau do acesso ao prédio e recepção. Demarcar sinalização visual e tátil nas paredes portas e pisos.Retirar degraus da circulação interna e externa,rever piso da calçada. Construir um banheiro adaptado para PcD .Rever o acesso a piscina , área de recreação e quadras ,possui degraus, escadas e piso irregular.</p>
<p>R. Luiz Vicentini, n°117 – Barão Geraldo</p>	<p>Solicitar a EMDEC vagas de estacionamento para idoso,deficiente , guia rebaixada e embarque /desembarque. Demarcar sinalização visual e tátil nas paredes portas e pisos. Rever circulação externa - retirar degraus e calçada - grama . construir um banheiro adaptado para PcD .Revero acesso ao campo de futebol - escada e o acesso a quadra de skat acesso sem pavimento.</p>
<p>R. Maria Encarnação, n° 480 Novo Cambui</p>	<p>Solicitar a EMDEC vagas de estacionamento para idoso,deficiente , guia rebaixada e embarque /desembarque. Retirar soleira alta do acesso do andar térreo, recepção. Rever escada do andar superior (rampa ou equipamento mecanico. Demarcar sinalização visual e tátil nas paredes portas e pisos. Rever circulação interna . construir um banheiro adaptado para PcD .Rever escada da quadra poliesportiva, - Rampa.</p>
<p>R. Frederico Ozanã, n° 360 Vila Joaquim Inácio</p>	<p>Solicitar a EMDEC vagas de estacionamento para idoso,deficiente , guia rebaixada e embarque /desembarque. Retirar degraus da recepção e escada do superior (equipamento mecanico ou rampa) . Demarcar sinalização visual e tátil nas paredes portas e pisos. Retirar degraus da circulação interna ,externa.Rever a calçada. construir um banheiro adaptado para PcD .Rever escada e degraus da quadra, piscina e área de recreação</p>
<p>Localizada no sistema de lazer 2 E no sistema de lazer5 do Empreedimento habitacional Jd. Bassoli na cidade de Campinas</p>	<p>Solicitar a EMDEC vagas de estacionamento para idoso,deficiente e embarque /desembarque. Demarcar sinalização visual e tátil nas paredes portas e pisos. Rever circulação externa - piso em grama ,Fazer a calçada.Construir um banheiro adaptado para PcD .Rever quadra poliesportiva e recreação - construir um passeio de 1,20m de largura em cimento da calçada até a quadra e área de recreação.</p>
<p>R. Patrocinio Augusto Severino n°5 Jd. Rossim</p>	<p>Solicitar a EMDEC vagas de estacionamento para idoso,deficiente , guia rebaixada e embarque /desembarque. Construir rampa de acesso ao andar térreo. Demarcar sinalização visual e tátil nas paredes portas e pisos. Rever circulação interna e calçada- piso irregular. Construir um banheiro adaptado para PcD .</p>

<p>Av. Nossa Sra. Das Dores, nº67 Vila Padre Anchieta</p>	<p>Solicitar a EMDEC vagas de estacionamento para idoso,deficiente , guia rebaixada e embarque /desembarque. Retirar soleira alta do acesso do andar térreo, recepção. Rever rampa do andar inferior - muito íngreme. Demarcar sinalização visual e tátil nas paredes portas e pisos. Rever circulação externa - piso irregular. REver banheiro adaptado para PcD - altura da pia, barras de apoio, peças de metais.Retirar degrau da portaria. Rever a rampa para piscina - muito íngreme.Rever quadra poliesportiva, - Rampa muito íngreme e grelha muito larga. as rampas não possui corrimão.</p>
<p>R. Barão de Porto Feliz, s/nº Jd. Eulina</p>	<p>Solicitar a EMDEC vagas de estacionamento para idoso,deficiente , guia rebaixada e embarque /desembarque. Retirar degrau da recepção. Demarcar sinalização visual e tátil nas paredes portas e pisos. Rever circulação interna - retirar o degrau, externa - construir passeio de 1,20m em cimento da entrada até as áreas de lazer, construir a calçada. Construir um banheiro adaptado para PcD . Retirar o degrau para piscina . construir acesso em cimento de 1,20m da largura até a Quadra Poliesportiva</p>
<p>R. Otoniel Mota, nº728 Jd. Leonor</p>	<p>Solicitar a EMDEC vagas de estacionamento para idoso,deficiente , guia rebaixada e embarque /desembarque. Retirar degraus do acesso ao prédio, recepção e andar superior. Demarcar sinalização visual e tátil nas paredes portas e pisos. Rever circulação interna - retirar o degraus da circulação externa e construir a calçada. Construir um banheiro adaptado para PcD . Retirar o degraus das áreas livres e escada do campo.</p>
<p>R. Mesquiatti, nº 78 – Vila União</p>	<p>Solicitar a EMDEC vagas de estacionamento para idoso,deficiente , guia rebaixada e embarque /desembarque. pavimentar o acesso ao prédio, Rever a escada do andar superior(substituir por rampa ou equipamento mecânico). Demarcar sinalização visual e tátil nas paredes portas e pisos. Rever a calçada. Construir um banheiro adaptado para PcD . Rever a escada de acesso a quadra / campo campo.pavimentar o acesso a quadra e campo.</p>
<p>Av. Das Amoreiras, nº4.445 - Novo Campos Elíseos</p>	<p>Solicitar a EMDEC vagas de estacionamento para idoso,deficiente , guia rebaixada e embarque /desembarque. Demarcar sinalização visual e tátil nas paredes portas e pisos. Rever circulação externa e a calçada. Rever o banheiro adaptado para PcD (pia e bacia altas, falta barra de apoio na porta e pia,espaço de tranabordo e peças de metais . Rever o acesso a quadra ,piso irregular e muito inclinado.</p>

